



# **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE**

**48-118 LISIĘCICE**

tel. (77) 485-75-93, fax (77) 485-75-94

www.dps-klisino.pl

Klisino, 20.04.2017r

I.dz. 332 /2017

**Wszyscy wykonawcy**

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących w/w przetargu oraz wyjaśnienia Zamawiającego.

## **Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do Ogłoszenie nr 59238 - 2017 z dnia 2017-04-05 r. Lisięcice: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach mam pytania odnośnie ogniw fotowoltaicznych oraz falownika.

Czy dopuszczają Państwo montaż paneli o mocy 270 Wp? Planowana instalacja 40 kWp składałaby się z 148 paneli (39,96 kWp) i zajęła powierzchnię 236,8 m<sup>2</sup>. Mniejsze moduły posiadają wyższą sprawność, oraz dłuższą, 12 letnią gwarancję. Są też bezpieczniejsze i bardziej odporne na naprężenia.

Czy możliwe są w przypadku inwertera parametry takie jak: 1) Moc wejściowa max 21 000 W; 2) Nominalne napięcie pracy 640 V; oraz 3) Maksymalny prąd wejściowy 22A / 22A? Inwerter ten jest również lżejszy, waży 48 kg.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż paneli o mocy 270 Wp oraz zmianę parametrów inwertera. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.

**DYREKTOR**

*mgr Małgorzata Krywko-Trznadel*